Planimetria posizionamento corpi illuminanti - scala 1:100

KEY PLAN



LEGENDA

0,00	Quote lineari	A / A.1	Riferimento dettaglio in altro elaborato
	Armatura urbana tipo Iride, su palo h 4,50 m; n° elementi = 54		Piastra base portapalo con tirafondi; n° elementi = 62
	Armatura urbana tipo Iride, compresa di illuminazione decorativa, su palo h 4,50 m; n° elementi = 8		Strip led flessibile con protezione IP67 per illuminazione esterna; L elementi = 25,5 m
	Pozzetti in cls con chiusino a vaschetta per ospitare cassette di derivazione; Dimensioni 500x500x500 mm; n° elementi = 79	ARP	Armadio Quadri; Dimensioni (LxAxP): 80x180x80 cm; n° elementi = 2
	Pozzetti in cls con chiusino a vaschetta per ospitare cassette di derivazione; Dimensioni 500x500x500 mm; n° elementi = 4	AA	Armadio Batteria di accumulo; Dimensioni (LxAxP): 80x200x80 cm; n° elementi = 1
	Dispersore di terra a croce collegato a corda nuda in rame; n° elementi = 62		

COMUNE DI CARDITO
Città Metropolitana di Napoli

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

PROGETTO DEFINITIVO

Appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica "Smart City Napoli Nord - Piani Urbani Integrati – M5C2 – I.2.2"
CIG 9726639446C CUP I45G22000020006 - CUP I45G22000030006

RTI

OPUS COSTRUZIONI S.P.A.
Capogruppo
P.IVA: 07270350639
Via Carpacina 203, Pozzuoli

ARCHIVOLTO SRL
Mandante
P.IVA: 07224650631
Via D. F. Cafaro 4 A, Napoli

RTP

SAG ARCHITETTURA SRLS
P.IVA 08128080 1212
Sede legale: Via Posillipo 66, Napoli

MASCOLO INGEGNERIA SRL
P.IVA 08513481216
Sede legale: Via Giramici 19, Cicciano

ELECTA SRL
P.IVA 04082971211
Sede legale: Via Principe di Piemonte 109, Roccaraindola

RUP
Arch. Pasquale Imbemba

PROGETTO ELETTRICO - (Grumo Nevano Via San Domenico)

Planimetria impianto di illuminazione:
Posizionamento corpi illuminanti

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	APPROVATO DA
00	prima emissione	Dicembre 2023	

Dicembre 2023			GRN.PD.ELT.G.001
agosto	A1G		

1. Armatura led tipo IlluminaBoll - LMS-212
2. Palo rastremato in acciaio zincato h tot. 5 m
3. Dadi di serraggio
4. Piastra in acciaio S235 JR 200x200x12 mm
5. Tirafondi M16
6. Pleto in cls
7. Chiusino sgillo a vaschetta
8. Pozzetto in calcestruzzo 300x300x300 mm
9. Corda nuda in rame
10. Foro di drenaggio
11. Morsetto a compressione
12. Dispersore di terra a croce
13. Cavo unipolare con guaina
14. Cavo unipolare

Dettaglio pozzetto e palo - scala 1:10



Dettaglio derivazione in pozzetto



Dettaglio armatura led - scala 1:20



Dettaglio palo

H	4500	altezza fuori terra (mm)
I	500	interramento (mm)
s	3	spessore (mm)
D_{sup} / D_{inf}	76/159	diametro di sommità (mm) diametro di base (mm)
p	28	peso totale (kg)
S_{vl}	1,77	superficie per la verniciatura (m^2)
a / b / c / d	300/300/300/300	dimensioni asola entrata cavi e morsettiera (mmxmm)
Q_{asola}	1000	quota di posizionamento asola morsettiera da base palo (mm)
Q_{cavi}	350	quota di posizionamento asola entrata cavi da base palo (mm)
e / f / g	300/300/500	dimensioni plinto in cls larg x altezza (mm)
D_{fori}	100	dimensioni dei fori nel plinto di fondazione per innesto del palo diametro (mm)